



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MODENA
Ufficio Prevenzione incendi
com.modena@cert.vigilfuoco.it

Modena, data del protocollo
Pratica PI n°. 59042

(Rif.to SUAP: Istanza nr. 1613/2023/SUAP)

A: SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord
PEC: suap@cert.unioneareanord.mo.it
presso: EMOTEC S.r.l. - via Maestri del Lavoro, 5 -
41036 - Medolla (MO)

Oggetto: Valutazione Progetto, parere definitivo favorevole all'ampliamento del capannone esistente.
Ditta EMOTEC S.r.l. sita in via Maestri del Lavoro, 5 - 41036 - Medolla (MO)

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 23692 del 28/11/2023 per le seguenti attività soggette:

44.1.B	Depositi di materie plastiche (quantità da 5.000 a 50.000 kg)
--------	---

questo Comando esprime **parere definitivo favorevole** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

	Siano fatti salvi i diritti di terzi
--	--------------------------------------

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

p. IL COMANDANTE VV.F.
(ANDRIOTTO)
IL VICE COMANDANTE
(DVD Valter Melotti)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

E
Comune di Medolla
Comune di Medolla
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001964/2024 del 16/02/2024
Firmatario: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO